依頼者名　：菰野町役場　上下水道課
水道施設名：菰野町上水道(潤田水源)
採水地点　：鵜川原地区コミュニティセンター
水源種別　：深井戸・処理水
集計期間　：2026/04/01 ～ 2027/03/31

No.	検査項目	水質基準値	単位	R8.4.23											
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0											
2	大腸菌	検出されないこと		陰性											
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	－											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	－											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－											
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	－											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	－											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	－											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	－											
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	－											
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	－											
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	－											
16	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	mg/L	－											
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	－											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－											
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	mg/L	<0.000005											
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	－											
22	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	<0.06											
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	<0.002											
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	<0.001											
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.002											
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	<0.001											
27	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001											
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	<0.01											
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.002											
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	<0.001											
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	<0.001											
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	<0.008											
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	－											
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	－											
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	－											
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	－											
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	－											
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	－											
39	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	4.4											
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	－											
41	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	－											
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	－											
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	－											
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	－											
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	－											
46	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	－											
47	有機物（ＴＯＣ）	3mg/L以下	mg/L	<0.3											
48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下		7.1											
49	味	異常でないこと		異常なし											
50	臭気	異常でないこと		異常なし											
51	色度	5度以下	度	<0.5											
52	濁度	2度以下	度	<0.05											
53	遊離残留塩素		mg/L	0.55											
判定				適合											

<：未満を表します。

依頼者名　：蒜野町役場　上下水道課
水道施設名：蒜野町上水道(大羽根水源)
採水地点　：蒜野地区コミュニティセンター
水源種別　：深井戸・処理水
集計期間　：2026/04/01 ～ 2027/03/31

No.	検査項目	水質基準値	単位	R8.4.23											
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0											
2	大腸菌	検出されないこと		陰性											
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	－											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	－											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－											
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	－											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	－											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	－											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	－											
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	－											
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	－											
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	－											
16	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	mg/L	－											
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	－											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－											
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	mg/L	<0.000005											
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	－											
22	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	<0.06											
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	<0.002											
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	<0.001											
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.002											
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001											
27	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001											
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	<0.01											
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.002											
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	<0.001											
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	<0.001											
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	<0.008											
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	－											
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	－											
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	－											
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	－											
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	－											
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	－											
39	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	4.5											
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	－											
41	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	－											
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	－											
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	－											
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	－											
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	－											
46	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	－											
47	有機物（ＴＯＣ）	3mg/L以下	mg/L	<0.3											
48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下		7.1											
49	味	異常でないこと		異常なし											
50	臭気	異常でないこと		異常なし											
51	色度	5度以下	度	0.7											
52	濁度	2度以下	度	0.14											
53	遊離残留塩素		mg/L	0.36											
判定				適合											

<：未満を表します。

依頼者名　：菰野町役場　上下水道課
水道施設名：菰野町上水道(田光水源)
採水地点　：田口新田農村公園
水源種別　：受水・処理水
集計期間　：2026/04/01 ～ 2027/03/31

No.	検査項目	水質基準値	単位	R8.4.23											
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0											
2	大腸菌	検出されないこと		陰性											
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	－											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	－											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－											
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	－											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	－											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	－											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	－											
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	－											
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	－											
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	－											
16	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	mg/L	－											
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	－											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－											
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	mg/L	－											
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	－											
22	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	<0.06											
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	<0.002											
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.012											
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.002											
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.002											
27	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001											
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.02											
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003											
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.005											
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	<0.001											
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	<0.008											
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	－											
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.02											
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	－											
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	－											
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	－											
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	－											
39	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	5.9											
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	－											
41	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	－											
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	－											
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	－											
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	－											
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	－											
46	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	－											
47	有機物（ＴＯＣ）	3mg/L以下	mg/L	0.5											
48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下		7.5											
49	味	異常でないこと		異常なし											
50	臭気	異常でないこと		異常なし											
51	色度	5度以下	度	<0.5											
52	濁度	2度以下	度	<0.05											
53	遊離残留塩素		mg/L	0.27											
判定				適合											

<：未満を表します。

依頼者名　：菰野町役場　上下水道課
水道施設名：菰野町上水道(切畑水源)
採水地点　：奥郷第三公会所
水源種別　：受水・処理水
集計期間　：2026/04/01 ～ 2027/03/31

No.	検査項目	水質基準値	単位	R8.4.23											
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0											
2	大腸菌	検出されないこと		陰性											
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	－											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	－											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－											
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	－											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	－											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	－											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	－											
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	－											
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	－											
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	－											
16	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	mg/L	－											
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	－											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－											
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	mg/L	－											
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	－											
22	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	<0.06											
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	<0.002											
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.013											
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.002											
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.002											
27	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001											
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.02											
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.004											
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.006											
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	<0.001											
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	<0.008											
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	－											
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.02											
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	－											
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	－											
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	－											
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	－											
39	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	6.1											
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	－											
41	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	－											
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	－											
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	－											
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	－											
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	－											
46	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	－											
47	有機物（ＴＯＣ）	3mg/L以下	mg/L	0.5											
48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下		7.6											
49	味	異常でないこと		異常なし											
50	臭気	異常でないこと		異常なし											
51	色度	5度以下	度	<0.5											
52	濁度	2度以下	度	<0.05											
53	遊離残留塩素		mg/L	0.39											
判定				適合											

<：未満を表します。

依頼者名　：菰野町役場　上下水道課
水道施設名：菰野町上水道(湯の山水源)
採水地点　：憩橋前駐車場
水源種別　：表流水・処理水
集計期間　：2026/04/01 ～ 2027/03/31

No.	検査項目	水質基準値	単位	R8.4.23											
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0											
2	大腸菌	検出されないこと		陰性											
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	－											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	－											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－											
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	－											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	－											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	－											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	－											
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	－											
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	－											
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	－											
16	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	mg/L	－											
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	－											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－											
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	mg/L	<0.000005											
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	－											
22	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	<0.06											
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	<0.002											
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.005											
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003											
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	<0.001											
27	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001											
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	<0.01											
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.002											
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.002											
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	<0.001											
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	<0.008											
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	－											
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	－											
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	－											
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	－											
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	－											
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	－											
39	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	3.6											
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	－											
41	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	－											
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	－											
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	－											
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	－											
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	－											
46	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	－											
47	有機物（ＴＯＣ）	3mg/L以下	mg/L	<0.3											
48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下		7.1											
49	味	異常でないこと		異常なし											
50	臭気	異常でないこと		異常なし											
51	色度	5度以下	度	<0.5											
52	濁度	2度以下	度	<0.05											
53	遊離残留塩素		mg/L	0.34											
判定				適合											

<：未満を表します。