

依頼者名 : 菟野町役場 上下水道課
 水道施設名 : 菟野町上水道(大羽根水源)
 採水地点 : 菟野地区コミュニティセンター
 水源種別 : 深井戸・処理水
 集計期間 : 2026/04/01 ~ 2027/03/31

No.	検査項目	水質基準値	単位	R8.4.23	R8.5.12													
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0													
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性													
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	—	—													
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	—	—													
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	—													
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	—													
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	—													
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	—	—													
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	—	—													
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	—													
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	—													
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	—	—													
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	—	—													
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	—	—													
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	—	—													
16	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	—	—													
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	—	—													
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	—	—													
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	—	—													
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタナ酸 (PFOA)	0.00005mg/L以下	mg/L	<0.000005	—													
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	—	—													
22	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	<0.06	—													
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	<0.002	—													
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	<0.001	—													
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.002	—													
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001	—													
27	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	—													
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	<0.01	—													
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.002	—													
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	<0.001	—													
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	<0.001	—													
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	<0.008	—													
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	—	—													
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	—	—													
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	—	—													
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	—	—													
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	—	—													
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	—	—													
39	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	4.5	4.4													
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	—	—													
41	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	—													
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	—	—													
43	ジオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	—	—													
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	—	—													
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	—	—													
46	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	—	—													
47	有機物(TOC)	3mg/L以下	mg/L	<0.3	<0.3													
48	pH値	5.8以上8.6以下		7.1	7.1													
49	味	異常でないこと		異常なし	異常なし													
50	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし													
51	色度	5度以下	度	0.7	<0.5													
52	濁度	2度以下	度	0.14	0.15													
53	遊離残留塩素		mg/L	0.36	0.35													
判定				適合	適合													

<: 未満を表します。

