

依頼者名 : 菰野町役場 上下水道課
 水道施設名 : 菰野町上水道(潤田水源)
 採水地点 : 菰川原地区コミュニティセンター
 水源種別 : 深井戸・処理水
 集計期間 : 2026/04/01 ~ 2027/03/31

No.	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	R8. 4. 23	R8. 5. 12	R8. 6. 2	R8. 7. 7	R8. 8. 4							
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0							
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							
3	カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—							
4	水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—							
5	セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—							
6	鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—							
7	ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—							
8	六価クロム化合物	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—							
9	亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—							
12	フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—							
13	ホウ素及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—							
14	四塩化炭素	0. 002mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—							
15	1, 4-ジオキサン	0. 05mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—							
16	1, 2-ジクロロエチレン	0. 04mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—							
17	ジクロロメタン	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—							
18	テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—							
19	トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—							
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0. 00005mg/L以下	mg/L	<0. 000005	—	—	<0. 000005	—							
21	ベンゼン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—							
22	塩素酸	0. 6mg/L以下	mg/L	<0. 06	—	—	<0. 06	—							
23	クロロ酢酸	0. 02mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—							
24	クロロホルム	0. 06mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—							
25	ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—							
26	ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—							
27	臭素酸	0. 01mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—							
28	総トリハロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L	<0. 01	—	—	<0. 01	—							
29	トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—							
30	ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—							
31	ブロモホルム	0. 09mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—							
32	ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下	mg/L	<0. 008	—	—	<0. 008	—							
33	亜鉛及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—							
34	アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—							
35	鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—							
36	銅及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—							
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—							
38	マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—							
39	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	4. 4	4. 5	4. 5	4. 4	4. 5							
40	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—							
41	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—							
42	陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—							
43	ジオスミン	0. 00001mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—							
44	2-メチルイソボルネオール	0. 00001mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—							
45	非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—							
46	フェノール類	0. 005mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—							
47	有機物 (TOC)	3mg/L以下	mg/L	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3							
48	pH値	5. 8以上8. 6以下		7. 1	7. 1	7. 2	7. 1	7. 2							
49	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	5度以下	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5							
52	濁度	2度以下	度	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05							
53	遊離残留塩素		mg/L	0. 55	0. 55	0. 35	0. 35	0. 35							
判 定				適合	適合	適合	適合	適合							

<: 未満を表します。

依頼者名 : 菰野町役場 上下水道課
 水道施設名 : 菰野町上水道 (大羽根水源)
 採水地点 : 菰野地区コミュニティセンター
 水源種別 : 深井戸・処理水
 集計期間 : 2026/04/01 ~ 2027/03/31

No.	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	R8. 4. 23	R8. 5. 12	R8. 6. 2	R8. 7. 7	R8. 8. 4						
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
4	水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
5	セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
6	鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
7	ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
8	六価クロム化合物	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
9	亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
12	フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
13	ホウ素及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
14	四塩化炭素	0. 002mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
15	1, 4-ジオキサン	0. 05mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
16	1, 1, 2, 2-テトラフルオロエチレン	0. 04mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
17	ジクロロメタン	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
18	テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
19	トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタネン酸 (PFONA)	0. 00005mg/L以下	mg/L	<0. 000005	—	—	<0. 000005	—						
21	ベンゼン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
22	塩素酸	0. 6mg/L以下	mg/L	<0. 06	—	—	<0. 06	—						
23	クロロ酢酸	0. 02mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—						
24	クロロホルム	0. 06mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—						
25	ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—						
26	ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L	0. 001	—	—	0. 002	—						
27	臭素酸	0. 01mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—						
28	総トリハロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L	<0. 01	—	—	<0. 01	—						
29	トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—						
30	ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	0. 002	—						
31	ブロモホルム	0. 09mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—						
32	ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下	mg/L	<0. 008	—	—	<0. 008	—						
33	亜鉛及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
34	アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
35	鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
36	銅及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
38	マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
39	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	4. 5	4. 4	5. 0	3. 8	5. 1						
40	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
41	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
42	陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
43	ジェオスミン	0. 00001mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
44	2-メチルイソボルネオール	0. 00001mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
45	非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
46	フェノール類	0. 005mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
47	有機物 (TOC)	3mg/L以下	mg/L	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3						
48	pH値	5. 8以上8. 6以下		7. 1	7. 1	7. 2	7. 1	7. 1						
49	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	5度以下	度	0. 7	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5						
52	濁度	2度以下	度	0. 14	0. 15	<0. 05	0. 13	<0. 05						
53	遊離残留塩素		mg/L	0. 36	0. 35	0. 37	0. 35	0. 32						
判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合						

<: 未満を表します。

依頼者名 : 菰野町役場 上下水道課
 水道施設名 : 菰野町上水道 (田光水源)
 採水地点 : 田口新田農村公園
 水源種別 : 受水・処理水
 集計期間 : 2026/04/01 ~ 2027/03/31

No.	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	R8. 4. 23	R8. 5. 12	R8. 6. 2	R8. 7. 7	R8. 8. 4						
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
4	水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
5	セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
6	鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
7	ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
8	六価クロム化合物	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
9	亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
12	フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
13	ホウ素及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
14	四塩化炭素	0. 002mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
15	1, 4-ジオキサン	0. 05mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
16	1, 2-ジクロロエチレン	0. 04mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
17	ジクロロメタン	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
18	テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
19	トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタネン酸 (PFONA)	0. 00005mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
21	ベンゼン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
22	塩素酸	0. 6mg/L以下	mg/L	<0. 06	—	—	<0. 06	—						
23	クロロ酢酸	0. 02mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—						
24	クロロホルム	0. 06mg/L以下	mg/L	0. 012	—	—	0. 017	—						
25	ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—						
26	ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L	0. 002	—	—	0. 002	—						
27	臭素酸	0. 01mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—						
28	総トリハロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L	0. 02	—	—	0. 03	—						
29	トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L	0. 003	—	—	0. 005	—						
30	ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下	mg/L	0. 005	—	—	0. 007	—						
31	ブロモホルム	0. 09mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—						
32	ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下	mg/L	<0. 008	—	—	<0. 008	—						
33	亜鉛及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
34	アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下	mg/L	0. 02	—	—	0. 03	—						
35	鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
36	銅及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
38	マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
39	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	5. 9	5. 8	5. 9	5. 1	5. 5						
40	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
41	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
42	陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
43	ジェオスミン	0. 00001mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0. 000001	0. 000002						
44	2-メチルイソボルネオール	0. 00001mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001						
45	非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
46	フェノール類	0. 005mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
47	有機物 (TOC)	3mg/L以下	mg/L	0. 5	0. 5	0. 5	0. 4	0. 6						
48	pH値	5. 8以上8. 6以下		7. 5	7. 5	7. 6	7. 4	7. 6						
49	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	5度以下	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5						
52	濁度	2度以下	度	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05						
53	遊離残留塩素		mg/L	0. 27	0. 33	0. 17	0. 23	0. 15						
判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合						

<: 未満を表します。

依頼者名 : 菰野町役場 上下水道課
 水道施設名 : 菰野町上水道 (切畑水源)
 採水地点 : 奥郷第三公会所
 水源種別 : 受水・処理水
 集計期間 : 2026/04/01 ~ 2027/03/31

No.	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	R8. 4. 23	R8. 5. 12	R8. 6. 2	R8. 7. 7	R8. 8. 4						
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
4	水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
5	セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
6	鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
7	ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
8	六価クロム化合物	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
9	亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
12	フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
13	ホウ素及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
14	四塩化炭素	0. 002mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
15	1, 4-ジオキサン	0. 05mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
16	1, 2-ジクロロエチレン	0. 04mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
17	ジクロロメタン	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
18	テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
19	トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタネン酸 (PFONA)	0. 00005mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
21	ベンゼン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
22	塩素酸	0. 6mg/L以下	mg/L	<0. 06	—	—	0. 08	—						
23	クロロ酢酸	0. 02mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—						
24	クロロホルム	0. 06mg/L以下	mg/L	0. 013	—	—	0. 020	—						
25	ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—						
26	ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L	0. 002	—	—	0. 002	—						
27	臭素酸	0. 01mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—						
28	総トリハロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L	0. 02	—	—	0. 03	—						
29	トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L	0. 004	—	—	0. 006	—						
30	ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下	mg/L	0. 006	—	—	0. 007	—						
31	ブロモホルム	0. 09mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—						
32	ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下	mg/L	<0. 008	—	—	<0. 008	—						
33	亜鉛及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
34	アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下	mg/L	0. 02	—	—	0. 04	—						
35	鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
36	銅及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
38	マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
39	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	6. 1	5. 9	6. 0	5. 2	5. 6						
40	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
41	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
42	陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
43	ジェオスミン	0. 00001mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0. 000001	0. 000002						
44	2-メチルイソボルネオール	0. 00001mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001						
45	非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
46	フェノール類	0. 005mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
47	有機物 (TOC)	3mg/L以下	mg/L	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 6						
48	pH値	5. 8以上8. 6以下		7. 6	7. 6	7. 7	7. 6	7. 8						
49	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	5度以下	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5						
52	濁度	2度以下	度	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05						
53	遊離残留塩素		mg/L	0. 39	0. 45	0. 23	0. 28	0. 20						
判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合						

<: 未満を表します。

依頼者名 : 菰野町役場 上下水道課
 水道施設名 : 菰野町上水道(湯の山水源)
 採水地点 : 憩橋前駐車場
 水源種別 : 表流水・処理水
 集計期間 : 2026/04/01 ~ 2027/03/31

No.	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	R8. 4. 23	R8. 5. 12	R8. 6. 2	R8. 7. 7	R8. 8. 4						
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
16	1,1,1-トリクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタネン酸 (PFONA)	0.00005mg/L以下	mg/L	<0.000005	—	—	<0.000005	—						
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
22	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	<0.06	—	—	<0.06	—						
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	<0.002	—	—	<0.002	—						
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.005	—	—	0.023	—						
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003	—	—	<0.002	—						
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—						
27	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—						
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	<0.01	—	—	0.03	—						
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.002	—	—	0.005	—						
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.002	—	—	0.003	—						
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	<0.001	—	—	<0.001	—						
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	<0.008	—	—	<0.008	—						
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
39	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	3.6	3.5	3.4	2.2	3.1						
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
41	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0.000001	<0.000001						
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0.000001	<0.000001						
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
46	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
47	有機物(TOC)	3mg/L以下	mg/L	<0.3	<0.3	0.3	0.6	<0.3						
48	pH値	5.8以上8.6以下		7.1	7.1	7.2	7.2	7.2						
49	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
51	色度	5度以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
52	濁度	2度以下	度	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05						
53	遊離残留塩素		mg/L	0.34	0.30	0.22	0.12	0.20						
判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合						

<: 未満を表します。