依頼者名　：菰野町役場　上下水道課
水道施設名：菰野町上水道(潤田水源)
採水地点　：鵜川原地区コミュニティセンター
水源種別　：深井戸・処理水
集計期間　：2026/04/01 ～ 2027/03/31

No.	検査項目	水質基準値	単位	R8.4.23	R8.5.12	R8.6.2	R8.7.7	R8.8.4	R8.9.1	R8.10.6					
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性					
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001					
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001					
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.9					
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.08					
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02					
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002					
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005					
16	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001					
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001					
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001					
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001					
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	mg/L	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005					
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001					
22	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06					
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002					
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001					
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002					
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001					
27	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001					
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01					
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002					
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001					
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001					
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008					
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.008					
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02					
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03					
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.02					
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	9.4					
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005					
39	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	4.4	4.5	4.5	4.4	4.5	4.6	4.5					
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	27					
41	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	83					
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02					
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001					
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001					
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002					
46	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005					
47	有機物（ＴＯＣ）	3mg/L以下	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3					
48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下		7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1					
49	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	5度以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
52	濁度	2度以下	度	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05					
53	遊離残留塩素		mg/L	0.55	0.55	0.35	0.35	0.35	0.28	0.33					
判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

<：未満を表します。

依頼者名　：蒜野町役場　上下水道課
水道施設名：蒜野町上水道(大羽根水源)
採水地点　：蒜野地区コミュニティセンター
水源種別　：深井戸・処理水
集計期間　：2026/04/01 ～ 2027/03/31

No.	検査項目	水質基準値	単位	R8.4.23	R8.5.12	R8.6.2	R8.7.7	R8.8.4	R8.9.1	R8.10.6					
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性					
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.001					
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001					
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.5					
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.12					
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.02					
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002					
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005					
16	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001					
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001					
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001					
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001					
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	mg/L	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005					
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001					
22	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.08					
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002					
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001					
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002					
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001					
27	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001					
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	<0.01	－	－	<0.01	－	－	<0.01					
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002					
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	<0.001	－	－	0.002	－	－	<0.001					
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001					
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008					
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.005					
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02					
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03					
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.01					
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	9.5					
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005					
39	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	4.5	4.4	5.0	3.8	5.1	5.4	4.2					
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	22					
41	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	70					
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02					
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001					
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000001					
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002					
46	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005					
47	有機物（ＴＯＣ）	3mg/L以下	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3					
48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下		7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1					
49	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	5度以下	度	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
52	濁度	2度以下	度	0.14	0.15	<0.05	0.13	<0.05	0.07	0.07					
53	遊離残留塩素		mg/L	0.36	0.35	0.37	0.35	0.32	0.30	0.32					
判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

<：未満を表します。

依頼者名　：蒜野町役場　上下水道課
水道施設名：蒜野町上水道(田光水源)
採水地点　：田口新田農村公園
水源種別　：受水・処理水
集計期間　：2026/04/01 ～ 2027/03/31

No.	検査項目	水質基準値	単位	R8.4.23	R8.5.12	R8.6.2	R8.7.7	R8.8.4	R8.9.1	R8.10.6					
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性					
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001					
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001					
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.4					
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.08					
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02					
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002					
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005					
16	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001					
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001					
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001					
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001					
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000005					
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001					
22	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	0.10					
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002					
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.012	－	－	0.017	－	－	0.027					
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002					
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002					
27	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001					
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.02	－	－	0.03	－	－	0.04					
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003	－	－	0.005	－	－	0.008					
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.005	－	－	0.007	－	－	0.008					
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001					
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008					
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005					
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	－	－	0.03	－	－	0.04					
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03					
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.01					
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	3.8					
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005					
39	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	5.9	5.8	5.9	5.1	5.5	6.3	5.7					
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	28					
41	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	69					
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02					
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	0.000002	0.000002	0.000002					
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002					
46	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005					
47	有機物（ＴＯＣ）	3mg/L以下	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	0.5					
48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下		7.5	7.5	7.6	7.4	7.6	7.6	7.6					
49	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	5度以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
52	濁度	2度以下	度	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05					
53	遊離残留塩素		mg/L	0.27	0.33	0.17	0.23	0.15	0.11	0.15					
判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

<：未満を表します。

依頼者名　：蒜野町役場　上下水道課
水道施設名：蒜野町上水道(切畑水源)
採水地点　：奥郷第三公会所
水源種別　：受水・処理水
集計期間　：2026/04/01 ～ 2027/03/31

No.	検査項目	水質基準値	単位	R8.4.23	R8.5.12	R8.6.2	R8.7.7	R8.8.4	R8.9.1	R8.10.6					
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性					
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001					
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001					
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.4					
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.08					
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02					
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002					
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005					
16	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001					
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001					
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001					
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001					
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.000005					
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001					
22	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	<0.06	－	－	0.08	－	－	0.12					
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002					
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.013	－	－	0.020	－	－	0.029					
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002					
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002					
27	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001					
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.02	－	－	0.03	－	－	0.04					
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.004	－	－	0.006	－	－	0.009					
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.006	－	－	0.007	－	－	0.008					
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001					
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008					
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005					
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	－	－	0.04	－	－	0.04					
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03					
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.01					
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	4.0					
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005					
39	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	6.1	5.9	6.0	5.2	5.6	6.5	5.8					
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	28					
41	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	68					
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02					
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	0.000002	0.000002	0.000002					
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002					
46	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005					
47	有機物（ＴＯＣ）	3mg/L以下	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6					
48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下		7.6	7.6	7.7	7.6	7.8	7.7	7.7					
49	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	5度以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
52	濁度	2度以下	度	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05					
53	遊離残留塩素		mg/L	0.39	0.45	0.23	0.28	0.20	0.15	0.25					
判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

<：未満を表します。

依頼者名　：菰野町役場　上下水道課
水道施設名：菰野町上水道(湯の山水源)
採水地点　：憩橋前駐車場
水源種別　：表流水・処理水
集計期間　：2026/04/01 ～ 2027/03/31

No.	検査項目	水質基準値	単位	R8.4.23	R8.5.12	R8.6.2	R8.7.7	R8.8.4	R8.9.1	R8.10.6					
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性					
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0003					
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.00005					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001					
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001					
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.004					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	0.3					
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.08					
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02					
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0002					
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005					
16	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001					
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001					
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001					
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001					
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	mg/L	<0.000005	－	－	<0.000005	－	－	<0.000005					
21	ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.001					
22	塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	<0.06	－	－	<0.06	－	－	<0.06					
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	<0.002	－	－	<0.002	－	－	<0.002					
24	クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.005	－	－	0.023	－	－	0.007					
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003	－	－	<0.002	－	－	<0.002					
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	0.001					
27	臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001					
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	<0.01	－	－	0.03	－	－	0.01					
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.002	－	－	0.005	－	－	0.002					
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.002	－	－	0.003	－	－	0.003					
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	<0.001	－	－	<0.001	－	－	<0.001					
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	<0.008	－	－	<0.008	－	－	<0.008					
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005					
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02					
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.03					
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.01					
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	3.3					
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.005					
39	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	3.6	3.5	3.4	2.2	3.1	3.1	2.7					
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	7.1					
41	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	33					
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.02					
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	－	－	－	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.002					
46	フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	－	－	－	－	－	－	<0.0005					
47	有機物（ＴＯＣ）	3mg/L以下	mg/L	<0.3	<0.3	0.3	0.6	<0.3	<0.3	0.3					
48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下		7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1					
49	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	5度以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
52	濁度	2度以下	度	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05					
53	遊離残留塩素		mg/L	0.34	0.30	0.22	0.12	0.20	0.17	0.30					
判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

<：未満を表します。