

依頼者名 : 菰野町役場 上下水道課
水道施設名 : 菰野町上水道(潤田水源)
採水地点 : 鵜川原地区コミュニティセンター
水源種別 : 深井戸・処理水
集計期間 : 2025/04/01 ~ 2026/03/31

No.	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	R7. 4. 22	R7. 5. 13	R7. 6. 3	R7. 7. 1	R7. 8. 5						
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
4	水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
5	セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
6	鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
7	ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
8	六価クロム化合物	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
9	亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
12	フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
13	ホウ素及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
14	四塩化炭素	0. 002mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
15	1, 4-ジオキサン	0. 05mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
16	シス及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
17	ジクロロメタン	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
18	テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
19	トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
20	ベンゼン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
21	塩素酸	0. 6mg/L以下	mg/L	<0. 06	—	—	<0. 06	—						
22	クロロ酢酸	0. 02mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—						
23	クロロホルム	0. 06mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—						
24	ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—						
25	ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—						
26	臭素酸	0. 01mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—						
27	総トリハロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L	<0. 01	—	—	<0. 01	—						
28	トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—						
29	ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—						
30	ブロモホルム	0. 09mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—						
31	ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下	mg/L	<0. 008	—	—	<0. 008	—						
32	亜鉛及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
33	アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
34	鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
35	銅及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
37	マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	4. 4	4. 6	4. 5	4. 4	4. 6						
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
41	陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
42	ジェオスミン	0. 00001mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
44	非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
45	フェノール類	0. 005mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	mg/L	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3						
47	pH値	5. 8以上8. 6以下		6. 9	7. 2	7. 1	7. 0	7. 1						
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5度以下	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5						
51	濁度	2度以下	度	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05						
52	遊離残留塩素		mg/L	0. 50	0. 38	0. 50	0. 39	0. 36						
判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合						

＜：未満を表します。

依頼者名 : 菰野町役場 上下水道課
水道施設名 : 菰野町上水道(大羽根水源)
採水地点 : 菰野地区コミュニティセンター
水源種別 : 深井戸・処理水
集計期間 : 2025/04/01 ~ 2026/03/31

No.	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	R7. 4. 22	R7. 5. 13	R7. 6. 3	R7. 7. 1	R7. 8. 5						
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
4	水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
5	セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
6	鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
7	ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
8	六価クロム化合物	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
9	亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
12	フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
13	ホウ素及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
14	四塩化炭素	0. 002mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
15	1, 4-ジオキサン	0. 05mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
16	ビス及びトリス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
17	ジクロロメタン	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
18	テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
19	トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
20	ベンゼン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
21	塩素酸	0. 6mg/L以下	mg/L	<0. 06	—	—	<0. 06	—						
22	クロロ酢酸	0. 02mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—						
23	クロロホルム	0. 06mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—						
24	ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—						
25	ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L	0. 002	—	—	0. 002	—						
26	臭素酸	0. 01mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—						
27	総トリハロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L	<0. 01	—	—	<0. 01	—						
28	トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—						
29	ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下	mg/L	0. 001	—	—	<0. 001	—						
30	ブロモホルム	0. 09mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—						
31	ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下	mg/L	<0. 008	—	—	<0. 008	—						
32	亜鉛及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
33	アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
34	鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
35	銅及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
37	マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	4. 6	4. 4	4. 5	3. 9	4. 8						
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
41	陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
42	ジェオスミン	0. 00001mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
44	非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
45	フェノール類	0. 005mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	mg/L	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3						
47	pH値	5. 8以上8. 6以下		7. 0	7. 2	7. 0	6. 8	7. 0						
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5度以下	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5						
51	濁度	2度以下	度	0. 14	0. 12	<0. 05	<0. 05	0. 08						
52	遊離残留塩素		mg/L	0. 35	0. 41	0. 48	0. 34	0. 36						
判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合						

＜：未満を表します。

依頼者名 : 菰野町役場 上下水道課
水道施設名 : 菰野町上水道(田光水源)
採水地点 : 田口新田農村公園
水源種別 : 受水・処理水
集計期間 : 2025/04/01 ~ 2026/03/31

No.	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	R7. 4. 22	R7. 5. 13	R7. 6. 3	R7. 7. 1	R7. 8. 5						
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
4	水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
5	セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
6	鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
7	ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
8	六価クロム化合物	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
9	亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
12	フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
13	ホウ素及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
14	四塩化炭素	0. 002mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
15	1, 4-ジオキサン	0. 05mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
16	シス及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
17	ジクロロメタン	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
18	テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
19	トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
20	ベンゼン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
21	塩素酸	0. 6mg/L以下	mg/L	<0. 06	—	—	<0. 06	—						
22	クロロ酢酸	0. 02mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—						
23	クロロホルム	0. 06mg/L以下	mg/L	0. 016	—	—	0. 017	—						
24	ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—						
25	ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L	0. 003	—	—	0. 002	—						
26	臭素酸	0. 01mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—						
27	総トリハロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L	0. 03	—	—	0. 03	—						
28	トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L	0. 002	—	—	0. 006	—						
29	ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下	mg/L	0. 008	—	—	0. 007	—						
30	ブロモホルム	0. 09mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—						
31	ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下	mg/L	<0. 008	—	—	<0. 008	—						
32	亜鉛及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
33	アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下	mg/L	0. 03	—	—	0. 04	—						
34	鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
35	銅及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
37	マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	5. 7	6. 0	5. 7	5. 6	6. 1						
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
41	陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
42	ジェオスミン	0. 00001mg/L以下	mg/L	—	—	—	0. 000002	0. 000001						
43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001						
44	非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
45	フェノール類	0. 005mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	mg/L	0. 5	0. 6	0. 5	0. 5	0. 6						
47	pH値	5. 8以上8. 6以下		7. 4	7. 6	7. 6	7. 6	7. 7						
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5度以下	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5						
51	濁度	2度以下	度	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05						
52	遊離残留塩素		mg/L	0. 33	0. 21	0. 22	0. 18	0. 16						
判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合						

＜：未満を表します。

依頼者名 : 菰野町役場 上下水道課
水道施設名 : 菰野町上水道(切畑水源)
採水地点 : 奥郷第三公会所
水源種別 : 受水・処理水
集計期間 : 2025/04/01 ~ 2026/03/31

No.	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	R7. 4. 22	R7. 5. 13	R7. 6. 3	R7. 7. 1	R7. 8. 5						
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
4	水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
5	セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
6	鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
7	ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
8	六価クロム化合物	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
9	亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
12	フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
13	ホウ素及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
14	四塩化炭素	0. 002mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
15	1, 4-ジオキサン	0. 05mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
16	シス及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
17	ジクロロメタン	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
18	テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
19	トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
20	ベンゼン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
21	塩素酸	0. 6mg/L以下	mg/L	<0. 06	—	—	0. 08	—						
22	クロロ酢酸	0. 02mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—						
23	クロロホルム	0. 06mg/L以下	mg/L	0. 017	—	—	0. 021	—						
24	ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—	0. 002	—						
25	ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L	0. 003	—	—	0. 002	—						
26	臭素酸	0. 01mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—						
27	総トリハロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L	0. 03	—	—	0. 03	—						
28	トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L	0. 003	—	—	0. 007	—						
29	ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下	mg/L	0. 007	—	—	0. 006	—						
30	ブロモホルム	0. 09mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—						
31	ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下	mg/L	<0. 008	—	—	<0. 008	—						
32	亜鉛及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
33	アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下	mg/L	0. 03	—	—	0. 05	—						
34	鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
35	銅及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
37	マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	5. 8	6. 1	5. 8	5. 7	6. 1						
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
41	陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
42	ジェオスミン	0. 00001mg/L以下	mg/L	—	—	—	0. 000002	0. 000001						
43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001						
44	非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
45	フェノール類	0. 005mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	mg/L	0. 5	0. 6	0. 5	0. 5	0. 6						
47	pH値	5. 8以上8. 6以下		7. 5	7. 7	7. 7	7. 7	7. 8						
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5度以下	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5						
51	濁度	2度以下	度	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05						
52	遊離残留塩素		mg/L	0. 45	0. 45	0. 22	0. 24	0. 24						
判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合						

< : 未満を表します。

依頼者名 : 菰野町役場 上下水道課
水道施設名 : 菰野町上水道(湯の山水源)
採水地点 : 鵜橋前駐車場
水源種別 : 表流水・処理水
集計期間 : 2025/04/01 ~ 2026/03/31

No.	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	R7. 4. 22	R7. 5. 13	R7. 6. 3	R7. 7. 1	R7. 8. 5						
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0						
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						
3	カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
4	水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
5	セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
6	鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
7	ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
8	六価クロム化合物	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
9	亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—						
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
12	フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
13	ホウ素及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
14	四塩化炭素	0. 002mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
15	1, 4-ジオキサン	0. 05mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
16	シス及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
17	ジクロロメタン	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
18	テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
19	トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
20	ベンゼン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
21	塩素酸	0. 6mg/L以下	mg/L	<0. 06	—	—	<0. 06	—						
22	クロロ酢酸	0. 02mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—						
23	クロロホルム	0. 06mg/L以下	mg/L	0. 006	—	—	0. 012	—						
24	ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L	0. 003	—	—	0. 004	—						
25	ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—						
26	臭素酸	0. 01mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—						
27	総トリハロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L	<0. 01	—	—	0. 02	—						
28	トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—	0. 004	—						
29	ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下	mg/L	0. 003	—	—	0. 003	—						
30	ブロモホルム	0. 09mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—						
31	ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下	mg/L	<0. 008	—	—	<0. 008	—						
32	亜鉛及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
33	アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
34	鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
35	銅及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
37	マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	3. 4	3. 2	3. 2	2. 8	3. 4						
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
41	陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
42	ジェオスミン	0. 00001mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001						
43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001						
44	非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
45	フェノール類	0. 005mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—						
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	mg/L	<0. 3	0. 4	<0. 3	0. 3	<0. 3						
47	pH値	5. 8以上8. 6以下		7. 1	7. 2	7. 0	7. 2	7. 2						
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
50	色度	5度以下	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5						
51	濁度	2度以下	度	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05						
52	遊離残留塩素		mg/L	0. 32	0. 25	0. 18	0. 34	0. 12						
判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合						

＜：未満を表します。