

依頼者名 : 菰野町役場 上下水道課
水道施設名 : 菰野町上水道(潤田水源)
採水地点 : 鵜川原地区コミュニティセンター
水源種別 : 深井戸・処理水
集計期間 : 2025/04/01 ~ 2026/03/31

No.	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	R7. 4. 22	R7. 5. 13	R7. 6. 3	R7. 7. 1	R7. 8. 5	R7. 9. 2					
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性					
3	カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
4	水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
5	セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
6	鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
7	ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
8	六価クロム化合物	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
9	亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
12	フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
13	ホウ素及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
14	四塩化炭素	0. 002mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
15	1, 4-ジオキサン	0. 05mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
16	ビス及びトリス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
17	ジクロロメタン	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
18	テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
19	トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
20	ベンゼン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
21	塩素酸	0. 6mg/L以下	mg/L	<0. 06	—	—	<0. 06	—	—					
22	クロロ酢酸	0. 02mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—					
23	クロロホルム	0. 06mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—					
24	ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—					
25	ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—					
26	臭素酸	0. 01mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—					
27	総トリハロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—					
28	トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—					
29	ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—					
30	ブロモホルム	0. 09mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—					
31	ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下	mg/L	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—					
32	亜鉛及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
33	アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
34	鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
35	銅及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
37	マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	4. 4	4. 6	4. 5	4. 4	4. 6	4. 6					
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
41	陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
42	ジェオスミン	0. 00001mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
44	非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
45	フェノール類	0. 005mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	mg/L	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3					
47	pH値	5. 8以上8. 6以下		6. 9	7. 2	7. 1	7. 0	7. 1	7. 2					
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度	5度以下	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5					
51	濁度	2度以下	度	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05					
52	遊離残留塩素		mg/L	0. 50	0. 38	0. 50	0. 39	0. 36	0. 32					
判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合					

＜：未満を表します。

依頼者名 : 菰野町役場 上下水道課
水道施設名 : 菰野町上水道(大羽根水源)
採水地点 : 菰野地区コミュニティセンター
水源種別 : 深井戸・処理水
集計期間 : 2025/04/01 ~ 2026/03/31

No.	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	R7. 4. 22	R7. 5. 13	R7. 6. 3	R7. 7. 1	R7. 8. 5	R7. 9. 2					
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性					
3	カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
4	水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
5	セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
6	鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
7	ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
8	六価クロム化合物	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
9	亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
12	フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
13	ホウ素及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
14	四塩化炭素	0. 002mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
15	1, 4-ジオキサン	0. 05mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
16	ビス及びトリス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
17	ジクロロメタン	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
18	テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
19	トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
20	ベンゼン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
21	塩素酸	0. 6mg/L以下	mg/L	<0. 06	—	—	<0. 06	—	—					
22	クロロ酢酸	0. 02mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—					
23	クロロホルム	0. 06mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—					
24	ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—					
25	ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L	0. 002	—	—	0. 002	—	—					
26	臭素酸	0. 01mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—					
27	総トリハロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L	<0. 01	—	—	<0. 01	—	—					
28	トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—					
29	ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下	mg/L	0. 001	—	—	<0. 001	—	—					
30	ブロモホルム	0. 09mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—					
31	ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下	mg/L	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—					
32	亜鉛及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
33	アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
34	鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
35	銅及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
37	マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	4. 6	4. 4	4. 5	3. 9	4. 8	5. 7					
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
41	陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
42	ジェオスミン	0. 00001mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
44	非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
45	フェノール類	0. 005mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	mg/L	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3	<0. 3					
47	pH値	5. 8以上8. 6以下		7. 0	7. 2	7. 0	6. 8	7. 0	7. 3					
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度	5度以下	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5					
51	濁度	2度以下	度	0. 14	0. 12	<0. 05	<0. 05	0. 08	0. 06					
52	遊離残留塩素		mg/L	0. 35	0. 41	0. 48	0. 34	0. 36	0. 34					
判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合					

＜：未満を表します。

依頼者名 : 菰野町役場 上下水道課
水道施設名 : 菰野町上水道(田光水源)
採水地点 : 田口新田農村公園
水源種別 : 受水・処理水
集計期間 : 2025/04/01 ~ 2026/03/31

No.	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	R7. 4. 22	R7. 5. 13	R7. 6. 3	R7. 7. 1	R7. 8. 5	R7. 9. 2					
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性					
3	カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
4	水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
5	セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
6	鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
7	ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
8	六価クロム化合物	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
9	亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
12	フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
13	ホウ素及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
14	四塩化炭素	0. 002mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
15	1, 4-ジオキサン	0. 05mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
16	ビス及びトリス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
17	ジクロロメタン	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
18	テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
19	トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
20	ベンゼン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
21	塩素酸	0. 6mg/L以下	mg/L	<0. 06	—	—	<0. 06	—	—					
22	クロロ酢酸	0. 02mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—					
23	クロロホルム	0. 06mg/L以下	mg/L	0. 016	—	—	0. 017	—	—					
24	ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—					
25	ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L	0. 003	—	—	0. 002	—	—					
26	臭素酸	0. 01mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—					
27	総トリハロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L	0. 03	—	—	0. 03	—	—					
28	トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L	0. 002	—	—	0. 006	—	—					
29	ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下	mg/L	0. 008	—	—	0. 007	—	—					
30	ブロモホルム	0. 09mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—					
31	ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下	mg/L	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—					
32	亜鉛及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
33	アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下	mg/L	0. 03	—	—	0. 04	—	—					
34	鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
35	銅及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
37	マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	5. 7	6. 0	5. 7	5. 6	6. 1	5. 8					
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
41	陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
42	ジェオスミン	0. 00001mg/L以下	mg/L	—	—	—	0. 000002	0. 000001	0. 000002					
43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	0. 000001					
44	非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
45	フェノール類	0. 005mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	mg/L	0. 5	0. 6	0. 5	0. 5	0. 6	0. 7					
47	pH値	5. 8以上8. 6以下		7. 4	7. 6	7. 6	7. 6	7. 7	7. 7					
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度	5度以下	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5					
51	濁度	2度以下	度	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05					
52	遊離残留塩素		mg/L	0. 33	0. 21	0. 22	0. 18	0. 16	0. 11					
判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合					

＜：未満を表します。

依頼者名 : 菰野町役場 上下水道課
水道施設名 : 菰野町上水道(切畑水源)
採水地点 : 奥郷第三公会所
水源種別 : 受水・処理水
集計期間 : 2025/04/01 ~ 2026/03/31

No.	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	R7. 4. 22	R7. 5. 13	R7. 6. 3	R7. 7. 1	R7. 8. 5	R7. 9. 2					
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性					
3	カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
4	水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
5	セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
6	鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
7	ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
8	六価クロム化合物	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
9	亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
12	フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
13	ホウ素及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
14	四塩化炭素	0. 002mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
15	1, 4-ジオキサン	0. 05mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
16	ビス及びトリス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
17	ジクロロメタン	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
18	テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
19	トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
20	ベンゼン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
21	塩素酸	0. 6mg/L以下	mg/L	<0. 06	—	—	0. 08	—	—					
22	クロロ酢酸	0. 02mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—					
23	クロロホルム	0. 06mg/L以下	mg/L	0. 017	—	—	0. 021	—	—					
24	ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—	0. 002	—	—					
25	ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L	0. 003	—	—	0. 002	—	—					
26	臭素酸	0. 01mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—					
27	総トリハロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L	0. 03	—	—	0. 03	—	—					
28	トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L	0. 003	—	—	0. 007	—	—					
29	ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下	mg/L	0. 007	—	—	0. 006	—	—					
30	ブロモホルム	0. 09mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—					
31	ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下	mg/L	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—					
32	亜鉛及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
33	アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下	mg/L	0. 03	—	—	0. 05	—	—					
34	鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
35	銅及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
37	マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	5. 8	6. 1	5. 8	5. 7	6. 1	5. 9					
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
41	陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
42	ジェオスミン	0. 00001mg/L以下	mg/L	—	—	—	0. 000002	0. 000001	0. 000002					
43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001					
44	非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
45	フェノール類	0. 005mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	mg/L	0. 5	0. 6	0. 5	0. 5	0. 6	0. 7					
47	pH値	5. 8以上8. 6以下		7. 5	7. 7	7. 7	7. 7	7. 8	7. 9					
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度	5度以下	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5					
51	濁度	2度以下	度	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05					
52	遊離残留塩素		mg/L	0. 45	0. 45	0. 22	0. 24	0. 24	0. 20					
判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合					

＜：未満を表します。

依頼者名 : 菰野町役場 上下水道課
水道施設名 : 菰野町上水道(湯の山水源)
採水地点 : 鵜橋前駐車場
水源種別 : 表流水・処理水
集計期間 : 2025/04/01 ~ 2026/03/31

No.	検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	R7. 4. 22	R7. 5. 13	R7. 6. 3	R7. 7. 1	R7. 8. 5	R7. 9. 2					
1	一般細菌	100個/mL以下	個/mL	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌	検出されないこと		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性					
3	カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
4	水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
5	セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
6	鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
7	ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
8	六価クロム化合物	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
9	亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
12	フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
13	ホウ素及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
14	四塩化炭素	0. 002mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
15	1, 4-ジオキサン	0. 05mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
16	ビス及びトリス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
17	ジクロロメタン	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
18	テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
19	トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
20	ベンゼン	0. 01mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
21	塩素酸	0. 6mg/L以下	mg/L	<0. 06	—	—	<0. 06	—	—					
22	クロロ酢酸	0. 02mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—	<0. 002	—	—					
23	クロロホルム	0. 06mg/L以下	mg/L	0. 006	—	—	0. 012	—	—					
24	ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L	0. 003	—	—	0. 004	—	—					
25	ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—					
26	臭素酸	0. 01mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—					
27	総トリハロメタン	0. 1mg/L以下	mg/L	<0. 01	—	—	0. 02	—	—					
28	トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下	mg/L	<0. 002	—	—	0. 004	—	—					
29	ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下	mg/L	0. 003	—	—	0. 003	—	—					
30	ブロモホルム	0. 09mg/L以下	mg/L	<0. 001	—	—	<0. 001	—	—					
31	ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下	mg/L	<0. 008	—	—	<0. 008	—	—					
32	亜鉛及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
33	アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
34	鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
35	銅及びその化合物	1. 0mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
37	マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
38	塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	3. 4	3. 2	3. 2	2. 8	3. 4	3. 1					
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
40	蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
41	陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
42	ジェオスミン	0. 00001mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001					
43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001mg/L以下	mg/L	—	—	—	<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001					
44	非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
45	フェノール類	0. 005mg/L以下	mg/L	—	—	—	—	—	—					
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	mg/L	<0. 3	0. 4	<0. 3	0. 3	<0. 3	<0. 3					
47	pH値	5. 8以上8. 6以下		7. 1	7. 2	7. 0	7. 2	7. 2	7. 2					
48	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
49	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	色度	5度以下	度	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5	<0. 5					
51	濁度	2度以下	度	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05	<0. 05					
52	遊離残留塩素		mg/L	0. 32	0. 25	0. 18	0. 34	0. 12	0. 22					
判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合	適 合					

＜：未満を表します。