

PFOS・PFOAの検査結果（令和7年7月）

単位：[ng/L]

区分	水系	採水場所	目標値（暫定）	定量下限値	検査結果	内訳		採水日
			(PFOS及びPFOAの合計値)	(PFOS及びPFOAの合計値)	(PFOS及びPFOAの合計値)			
						PFOS	PFOA	
給水栓	潤田水源	鶺川原地区 コミュニティセンター	≦50	<5	<5	N. D.	N. D.	7月1日
	大羽根水源	菰野地区 コミュニティセンター	≦50	<5	<5	N. D.	N. D.	7月1日
	田光水源	田口新田農村公園	≦50	<5	<5	N. D.	N. D.	7月1日
	切畑水源	奥郷第三公会所	≦50	<5	<5	N. D.	N. D.	7月1日
	湯の山水源	憩橋前駐車場	≦50	<5	<5	N. D.	N. D.	7月1日

国が定める暫定目標値：0.00005mg/L以下（50ng/L以下）

表中の「≤」は、以下であることを表します。

表中の「<」は、未満であることを表します。

表中の「N. D.」は、定量下限値未満であることを表します。